



LEYENDA T.D.A. T.G. 3x40A

CIRCUITO Nº	CENTROS LUZ	CENTROS FLUORESCEN.	TOTAL	POTENCIA E.W.	UBICACION
1	—	32	32	2,56	CONTorno SALA
2	—	32	32	2,56	" "
3	—	22	22	2,56	" "
4	28	—	28	2,80	" "
5	28	—	28	2,80	" "
6	28	—	28	2,80	" "
7	—	25	25	2,00	CIELO SALA
8	—	25	25	2,00	" "
9	—	—	—	—	RESERVA
TOTALES	84	146	230	21,04	

- OBSEEVACIONES:
1. TODOS LOS CIRCUITOS SON INTENSIVOS...
 2. EL T.G. SERA BLINDADO DE 3x40A...
 3. LOS TABLEROS DE CIRCUITO TIENEN DE 2x26A...
 4. LOS INTERRUPTORES DE COMANDO POCO O ELECTRA
 5. LINEAS GENERALES 2,5 mm².
 6. DERIVACIONES A CENTROS: 1,5 mm².
 7. CAUALLACION: 4 p. 5/8"
 8. DEBE CONSIDERARSE EL EFECTO DE LINEA DESDE EL T.G. DEL EDIFICIO...
 9. LOS EQUIPOS SERAN PRO PORCIONADOS POR LA UNIVERSIDAD...

