



ESPECIFICACIONES:

1. CANALIZACION: TUBO ACERO EMBUTIDO ϕ 5/8"
2. SECCIONES: 1,5 MM² ACOSIDO A CODIGO DE COLORES
3. TIERRA DE PROTECCION: TOMARSE DE LA CAÑERIA DE AGUA FRIA...
4. ALIMENTACION: DESDE EL T.G. DEL PRIMER PISO CON 3 X 4 MM² 2 FASES Y NEUTRO TUBERIA 3/4". EN CADA PISO DEBE QUEDAR UNA CAJA DE REGISTRO
5. INTERRUPTORES, TABLES Y ENCHUFES: TICINO...

INSTALACIONES DE ALUMBRADO
OFICINAS EN TERRAZA
ESCUELA DE LEYES

PROYECTO:	NELSON OCHOA	<i>[Signature]</i>
ARQUITECTO:		
V. B.:		
JEFE DPTO.:		
ESC: 1:50	PLANO N.º: E-43.	FECHA: FEBRERO DE 1967