BIBLIOTECAS UNAL

---------- EXISTENTE

———— DEFINITIVO

Instalación de fuerza en tubo de acero a la vista, bajada a enchufes en 2,5 La tubería debe ir a una altura de 2,5 m. Las cajas deben ser rectangulares de 3/4". Los enchufes llevarán tierra de protección..-

Trasladar en t.p.

Centrar en t.a.e.

2x6A

3x4 mm.² t.a.

Tierra 3x25

t.a. 3/4

3x4 mm.² 1x2.5

Ext. en t.p.

I.S.P.

Centrar en t.a.e

Ext. en t.p.

Hacer nuevo centro en tubo llenado

Cambiar en tubo y centro

Cambiar por 9/12

Centro en tubo plom.

Tierra 3x25A.

CAJAS REGT. 3/4"

14/8/63

Conforme.

L-11-101